



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
(АО «КНПЗ»)

Почтовый/ юридический адрес: ул. Грозненская, д. 25, г. Самара, 443004
Телефон: (846) 307-32-18/33-77, факс: (846) 307-47-77, 263-86-86, e-mail: sekret@knpz.rosneft.ru
ОКПО 05706505, ОГРН 1026300894179, ИНН/КПП 6314006396/997250001

от 09 10.2024г. № 23-20/ 234

на № _____ от _____

Генеральному директору
ЗАО «ИЦ «Технохим»

И.А. Арсеньеву

*О выполнении работ по техническому
первооружению ВСС установок АВТ-4, АВТ-5*

Уважаемый Иван Андреевич!

Согласно условиям Договора от 03.10.2019г. № 19-0680 между АО «КНПЗ» и ЗАО «ИЦ «Технохим» в рамках технического перевооружения установок Вашей организацией были спроектированы, изготовлены, поставлены и введены в эксплуатацию вакуумсоздающие системы установок АВТ-4 и АВТ-5.

На основании Акта проведения индивидуального испытания (вакуум-тест) и комплексного опробования вакуумсоздающих систем установок АВТ-4 и АВТ-5 цеха №3 и Акта проверки вакуумсоздающих систем установок АВТ-4, АВТ-5 цеха №3 на соответствие проектным решениям от 06.12.2023г. сообщаем, что вышеуказанное оборудование соответствует гарантийным показателям, а именно:

- 1) давление на входе в систему вакуумного блока установки АВТ-4:
 - при подаче водяного пара в колонну – 10-12 мм.рт.ст.;
 - без подачи пара «сухая перегонка» – 5 мм.рт.ст.
- 2) давление на входе в систему вакуумного блока установки АВТ-5:
 - при подаче водяного пара в колонну – 10-12 мм.рт.ст.;
 - без подачи пара «сухая перегонка» – 5 мм.рт.ст.

Благодарим Вас за поставленную качественную продукцию и оперативную помощь при решении вопросов, связанных с монтажом и проведением пусконаладочных работ вакуумсоздающего оборудования.

С уважением,
Генеральный директор

С.В. Чепурнов

Килячкова Татьяна Александровна
8(846) 3073440